

REINIGINGSVOORSCHRIFT PLAFONDSYSTEEM BRECON BPM 100

Algemeen

Dit voorschrift geldt voor de periodieke reiniging van PLAFONDSYSTEMEN BRECON BPM 100 in Cleanroom ruimten.

Doel van schoonmaak

De reiniging van de plafondsysteem dient te worden uitgevoerd met als doel dat de contaminatie wordt verwijderd zonder het plafondsysteem daarbij te beschadigen door bv. mechanische handelingen (schuurpads) of chemische inwerkingen (gebruik van sterke alkalische of zure reinigingsproducten).

Uitvoeringswijze

Het plafondsysteem manueel reinigen met vochtige wiper.

Bij sterk hechtende verontreiniging product vooraf aanbrengen, laten inwerken en na voldoende inwerktijd de verontreiniging wegnemen, waar nodig ondersteund met een witte non woven pad.

Nabehandelen met vochtige wiper.

Bereikbaarheid

Plafonds bereikbaar maken met verlengsteel, trapladder of rolsteiger.

Frequentie schoonmaak

In VCCN richtlijn 4 voor Cleanroom ruimten ISO 5, ISO 6 en ISO 7 staat de frequentie van de periodieke reiniging aangegeven.

Deze richtlijn is slechts een advies de noodzaak van reinheid wordt bepaald door het productieproces in de betreffende Cleanroom.

Product

Producten met PH waarden < dan PH5 en > dan PH9 zijn niet geschikt.

Opmerking

Routing kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld werk aan het plafond van achter naar voor in de Cleanroom ruimten.