

REINIGINGSVOORSCHRIFT WANDSYSTEEM BRECON MOM

Algemeen

Dit voorschrift geldt voor de dagelijkse schoonmaak en/of periodieke reiniging van WANDSYSTEMEN BRECON MOM in Cleanroom ruimten.

Doel van schoonmaak

De schoonmaak/reiniging van de wandsystemen dient te worden uitgevoerd met als doel dat de contaminatie wordt verwijderd zonder het wandstelsysteem daarbij te beschadigen door bv. mechanische handelingen (schuurpads) of chemische inwerkingen (gebruik van sterke alkalische of zure reinigingsproducten).

Uitvoeringswijze

Het wandstelsysteem manueel schoonmaken/reinigen met vochtige wiper.
Bij sterk hechtende verontreiniging product vooraf aanbrengen, laten inwerken en na voldoende inwerktijd de verontreiniging wegnemen, waar nodig ondersteund met een witte non woven pad.
Nabehandelen met vochtige wiper.

Bereikbaarheid

Wanden boven reikhoogte bereikbaar maken met verlengsteel, trapladder of rolsteiger.

Frequentie schoonmaak

In VCCN richtlijn 4 voor Cleanroom ruimten ISO 5, ISO 6 en ISO 7 staat de frequentie van de periodieke reiniging aangegeven.
Deze richtlijn is slechts een advies de noodzaak van reinheid wordt bepaald door het productieproces in de betreffende Cleanroom.

Product

Producten met PH waarden < dan PH5 en > dan PH9 zijn niet geschikt.

Opmerking

Routing kan belangrijk zijn, bijvoorbeeld werk van beneden naar boven aan de wanden en van achter naar voor in de Cleanroom ruimten.